

Вх.№3-04-2-1/11.03.2025г.

**ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. ДРЯНОВО**

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от Трифон Руенов Панчев - Кмет на Община Дряново

ОТНОСНО: Искане за допускане изработване на проект за частично изменение на подробен устройствен план (ЧИ на ПУП) - план-схема за трасе на нова кабелна линия 20kV, положена безизкопно под Републикански път I-5 от ПИ с идентификатор 23947.501.965 до ПИ с идентификатор 23947.501.9602 по КККР на гр. Дряново.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В деловодството на Общинска администрация - Дряново вх. № ОБА 3-04-2/15.01.2025г., от „БЛЮТАН“ ЕООД с ЕИК 107559566 е постъпило искане за допускане изработване на проект за ЧИ на ПУП - план-схема за трасе на нова кабелна линия 20kV, положена безизкопно под Републикански път I-5 от ПИ с идентификатор 23947.501.965 до ПИ с идентификатор 23947.501.9602 по КККР на гр. Дряново.

Заданието е разработено в обхват: ПИ с идентификатори по КККР на гр. Дряново

- 23947.501.9544 - публична общинска собственост с НТП - „За второстепенна улица“;
- 23947.501.9700 - публична държавна собственост с НТП - „За път от републиканската пътна мрежа“;
- 23947.501.9602 - публична общинска собственост с НТП - „За друг поземлен имот за движение и транспорт“.

Искането за допускане изработване на проект за ЧИ на ПУП - план-схема за трасе на нова кабелна линия 20kV, положена безизкопно под Републикански път I-5 от ПИ с идентификатор 23947.501.965 до ПИ с идентификатор 23947.501.9602 по КККР на гр. Дряново е изработено въз основа на Предварително становище за възможностите за присъединяване на обект за потребление към електроразпределителната мрежа с изх. № ПУПРОК-Ю846/27.11.2024г. на „Електроразпределение Север“ АД

Във връзка с гореизложеното и поради това, че искането за допускане изработване на проект за ЧИ на ПУП - план-схема за трасе на нова кабелна линия 20kV, положена безизкопно под Републикански път I-5 от ПИ с идентификатор до ПИ с идентификатор 23947.501.9602 по КККР на гр. Дряново засяга поземлени имоти - публична общинска собственост, предлагам Общински съвет - Дряново да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

I. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и на основание чл. 124а, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), във връзка с чл. 134, ал.2, т.8 от ЗУТ, Общински съвет - гр. Дряново:

1. Одобрява задание по чл. 125 от ЗУТ за частично изменение на подробен устройствен план (ЧИ на ПУП) - план-схема за трасе на нова кабелна линия 20kV, положена безизкопно под Републикански път I-5 от ПИ с идентификатор до ПИ с идентификатор 23947.501.9602 по КККР на гр. Дряново.

2. Разрешава изработването на проект за частично изменение на подробен устройствен план (ЧИ на ПУП) - план-схема за трасе на нова кабелна линия 20kV, положена безизкопно под Републикански път I-5 от ПИ с идентификатор до ПИ с идентификатор 23947.501.9602 по КККР на гр. Дряново.

.. II. Възлага на Кмета на Община Дряново да проведе необходимите действия по ЗУТ.

Приложение:

1. ЧИ на ПУП - план-схема - графична част
2. Техническо задание
3. Обяснителна записка
4. Становище с изх.№ ПУПРОК-Ю846/27.11.2024г. на „Електроразпределение Север" АД

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: "БЛЮТАН" ЕООД

Предмет на заданието: план схема за начина на електрозахранване към ПУП-ПЗ за ЧИ на ЗРП за УПИ-III кв.99, по плана на гр. Дряново, общ. Дряново ПИ 23947.501.965 по КК гр. Дряново за ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ

Предмет на заданието:

Да бъде разработена ПЛАН-СХЕМА към ПУП-ПЗ за ЧИ на ЗРП за УПИ-III кв.99, по плана на гр. Дряново, общ. Дряново, ПИ 23947.501.965 по КК гр. Дряново и указва начина на електрозахранване за търговския обект. План-схемата да се изготви на база:

- **Настоящото задание**
- **Предварително становище от ЕРП Север - ПУПРОК-10846/27.11.2024;**
- **ЗУТ;**
- **Наредба №3 за УЕУЕЛ;**
- **Наредба №16 за сервитути на енергийните обекти;**
- **Оглед и заснемане на място.**

За електрозахранването на новия обект е необходима мощност 900kW и ще се осъществи чрез изграждане на нов трафопост БКТП 2x1000kVA – 20,0,4kV на граница на улична регулация в имотът на възложителя и 25м. нова кабелна линия 20kV до границата на имота.

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Настоящата ПЛАН-СХЕМА е разработена към ПУП-ПЗ за ЧИ на ЗРП за УПИ-III кв.99, по плана на гр. Дряново, общ. Дряново, ПИ 23947.501.965 по КК гр. Дряново и указва начина на електрозахранване за търговския обект. План-схемата е изготвена на база:

- Задание на възложителя;
- Предварително становище от ЕРП Север - ПУПРОК-10846/27.11.2024;
- ЗУТ;
- Наредба №3 за УЕУЕЛ;
- Наредба №16 за сервитути на енергийните обекти;
- Оглед и заснемане на място.

За електрозахранването на новия обект е необходима мощност 900kW и ще се осъществи чрез изграждане на нов трафопост БКТП 2x1000kVA – 20,0,4kV на граница на улична регулация в имотът на възложителя и 25м. нова кабелна линия 20kV до границата на имота.

Съгласно ситуация, новата кабелна линия от 20kV започва от съществуваща кабелна шахта „СШ“, през която преминава съществуващ кабел 20kV от извод „Град-1“, в участъка между ТП "14" и ТП "15 Успех". В съществуващата кабелна шахта се разкъсва и муфира съществуващия кабел 20kV, като двата края се продължават към новия трафопост в имота на възложителя с изтегляне на 2бр. кабела 3xNA2XS(F)2Y-1x185/25mm² за затваряне на пръстена. Междинно след пресичането на пътя, се изгражда нова кабелна шахта „НШ“ с три капака 0,9/1,8м. на тротоара от страната на обекта. Пресичането на асфалтовия път I-5/E-85 се осъществява безизкопно със сондаж в тръби Ф-140. От НШ до новият трафопост, кабелите ще се положат в нова тръбоканална мрежа.

Сервитутът на кабелната линия 20kV е общо 2,1м. – 1,5м. към път и 0,6м. към сгради/имоти. За трафопоста БКТП, трябва да има осигурено свободно място – 1,5м. към стени, 2,5м. към врати на килии без трансформатори и 4,5м. към врати на килии с трансформатори.

Чис
по
за

Иза

